








# Modalités de raccordement des branchements d'eaux pluviales



## Légende

-  Réseau communal
-  Réseau départemental
-  Collecteur de la SAP
-  Emissaire du SIAAP
  
-  Raccordement réseau départemental  
Limite de rejet : 2L/s/ha
-  Raccordement réseau communal  
Aménagement supérieur à 1000m<sup>3</sup> : limite de rejet 15 L/s/ha  
Aménagement inférieur à 1000m<sup>3</sup> : limite de rejet 1.5 L/s
-  cf : annexe chapitre 2.2 eaux pluviales

